

## Rapporto di Prova

<b>Campione di:</b>	Acqua Destinata Al Consumo Umano
<b>Prelevatore:</b>	Macchioni – D'Amore
<b>Data di prelievo:</b>	27/02/2018
<b>Comune:</b>	Oricola
<b>Punto di prelievo:</b>	FP Piazza S. Rocco
<b>Codice Campione:</b>	ORFP03
<b>Proc. Campionamento:</b>	Rif. ISSPGA901rev.00
<b>Richiedente:</b>	CAM S.p.A.
<b>Data accettazione:</b>	27/02/2018
<b>Data inizio prove:</b>	27/02/2018
<b>Data fine prove:</b> 28/02/2018	

Parametri	U.M.	Valore rilevato	Limite	Metodo
Temperatura	°C	6,6 °C	--	APAT IRSA-CNR Man. 29/2003, Vol. 1, N. 2100
Cloro residuo	mg/l	0,02	0,2	ISS BHD 033 rev.00
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	ISS A 001 A rev.00
Coliformi a 37 °C	MPN/100 ml	0	0	ISS A 006 A rev.00
Enterococchi	MPN/100 ml	0	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Avezzano, 28/02/2018

I limiti si riferiscono al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 e s.m.i.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto alla prova e non può essere riprodotto in alcun caso, previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Biolo. Alberto Cipolloni