

Rapporto di Prova

Avezzano 16/03/2018

Richiedente: CAM S.p.A.
Comune: Avezzano
Manufatto: F.P. Castelnuovo
Categoria Merceologica: ACQUE POTABILI
Codice Campione:
Proc. Campionamento: Rif. APAT CNR IRSA 1030 2003
Prelevatore: Cipolloni - D'Amore
Accettato da: Alberto Cipolloni
Stato Conservazione:
Note Laboratorio:
Data inizio prove: 15/03/2018
Data accettazione: 15/03/2018
Data Campionamento: 15/03/2018
Data fine prove: 16/03/2018

Parametri	U.M.	Valore rilevato	Limite	Metodo
Concentrazione ioni idrogeno	Unità pH	7,6	6,5 - 9,5	ISS.BCA.023.rev00
Conduttività elettrica	µs/cm a 20°	439	2.500	ISS.BDA.022.rev00
Torbidità	NTU	0,2	--	ISS.BLA.030.rev00
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	ISS A 001 A Rev00
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	27	0	ISS A 006 A Rev00
Enterococchi	MPN/100 ml	3	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico:

Per i parametri ricercati i valori **NON SONO CONFORMI** ai limiti di cui al D.L.vo 31/01.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n.31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Biologo Alberto Cipolloni