

## Rapporto di Prova

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Campione di:</b>                | Acqua Destinata Al Consumo Umano      |
| <b>Prelevatore:</b>                | Macchioni – D'Amore                   |
| <b>Data di prelievo:</b>           | 17/01/2018                            |
| <b>Comune:</b>                     | Scurcola marsicana                    |
| <b>Punto di prelievo:</b>          | FP Largo Marconi – Cappelle dei marsi |
| <b>Codice Campione:</b>            | AZFP14                                |
| <b>Proc. Campionamento:</b>        | Rif. ISSPGA901rev.00                  |
| <b>Richiedente:</b>                | CAM S.p.A.                            |
| <b>Data accettazione:</b>          | 14/03/2018                            |
| <b>Data inizio prove:</b>          | 14/03/2018                            |
| <b>Data fine prove:</b> 15/03/2018 |                                       |

| Parametri         | U.M.       | Valore rilevato | Limite | Metodo   |
|-------------------|------------|-----------------|--------|--|
| Temperatura       | °C         | 9,1 °C          | --     | APAT IRSA-CNR Man. 29/2003,<br>Vol. 1, N. 2100 |
| Cloro residuo     | mg/l       | 0,08            | 0,2    | ISS BHD 033 rev.00                             |
| Escherichia coli  | MPN/100 ml | 0               | 0      | ISS A 001 A rev.00                             |
| Coliformi a 37 °C | MPN/100 ml | 0               | 0      | ISS A 006 A rev.00                             |
| Enterococchi      | MPN/100 ml | 0               | 0      | AFNOR IDX 33/03-10/13                          |

Avezzano, 15/03/2018

I limiti si riferiscono al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 e s.m.i.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto alla prova e non può essere riprodotto in alcun caso, previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Biolo. Alberto Cipolloni